

## АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 216

12.04.16 г. – 12.04.2016 г. по адресу: Алтайский край, с.Светлое, ул. Центральная 27

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 216 от «30» марта 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фрагмент, пункт, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя или руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА», ИНН 2241001942, ОГРН 1022202072221, Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край Завьяловский р-н Светлое с Центральная ул 27.

Объект защиты: Здания и территория МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА», по адресу: с.Светлое, ул. Центральная 27

Правообладатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА»

(для ЮЛ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственного регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер регистрационной записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 09 час. 00 мин. «12» апреля 2016 г. до 11 час. 00 мин. «12» апреля 2016 г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮЛ), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91\* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы флуоресцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Акт составлен: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6 по адресу: Алтайский край, с.завьялово, ул.Колядо, 14 т. 8-(385-62)-2-25-59.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«01» апреля 2016 г.

09 час. 00 мин.

И.О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна

Фамилия, имя, отчества

✓ Зайц  
Подпись

Вид проверки:

плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: И.О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: **не выявлены.**

■ нарушений не выявлено: **не выявлены.**

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** нет.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору  
Фартышев Юрий Александрович

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

*И.О. директора школы Зайцева Ирина Ивановна*

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12.04.16 г.

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

Телефон доверия:  
ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 8 (3852) 63-92-07  
СРЦ 8 (9312) 98-55-47

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)